

시험 성적서

성적서 번호 : T2014-05329

회사명 : (주)미릉이앤씨  
대표자 : 김 용 문  
주 소 : 경기도 광주시 곤지암읍 독고개길 136

- 1. 시 료 명 : 벽붙이 온냉수 혼합꼭지-2101  
· 규격 및 형식 : /
- 2. 성적서의 용도 : 품질관리용
- 3. 접수일자 : 2014.05.27
- 4. 시험일자 : 2014.05.27 - 2014.06.03
- 5. 시험방법 : KS B 2331:2013
- 6. 시험결과 : 시험결과 참고

시험자 : 위성우 


승인자 : 최완규 

- 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
- 2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2014 년 06 월 03 일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 435-862 경기도 군포시 흥안대로 29 (금정동)  
TEL : 031-459-9701, FAX : 031-459-9711



# 시험결과

성적서 번호 : T2014-05329

시 료	항 목	토수성능 (L/min)	도금두께(μm)		시험방법
			Ni	Cr	
벽불이 온냉수 혼합꼭지 (2101)		6.2	4.6	0.4	KS B 2331 : 2013

