

(성적서 번호 : GMC2013-38-2)

## 1. 신청인

- 회 사 명 : 한국환경산업기술원-(주)미류이앤씨
- 대 표 자 : 윤 승 준
- 주 소 : 서울시 은평구 진흥로 290

## 2. 품 명

- 시 료 명 : 수도꼭지
- 제작회사 및 형식 : (주)미류이앤씨

## 3. 성적서의 용도 : 한국환경산업기술원 제출용

## 4. 접수 일자 : 2013. 02. 04

## 5. 시험 일자 : 2013. 02. 04 ~ 2013. 02. 18

## 6. 시험 방법 : KS B 2331 : 2011

## 7. 시험 환경 :

- 온 도 : (22 ± 3) °C, 습 도 : (30 ~ 37) % R.H.

## 8. 시험 결과 : 별지참조

확 인	시 험 자	승 인 자
	성 명 : 최 동 균 (서명)	직 위 : 기술책임자(정) 성 명 : 박 완 규 (서명)

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 이 성적서는 사본은 무효입니다.

2013년 02월 18일



한국기계전기전자시험연구원장 (인)

www.ktc.re.kr / (445-915) 경기도 화성시 팔탄면 구장리 949-2

Tel: 031-353-5299, Fax: 031-366-1576



## 시 험 결 과

(성적서 번호 : GMC2013-38-2)

시 료 \ 항 목	기준치 (L/min)	최대 토수유량 (L/min)	시험방법
ML-2201(샤워용)	7.0 이하	6.9	KS B 2331 : 2011
ML-2202(세면용)	6.0 이하	3.7	
ML-2102(세면용)	6.0 이하	3.5	
ML-2306(세면용)	6.0 이하	3.4	
ML-2605(주방용)	5.5 이하	3.1	
ML-2608(주방용)	5.5 이하	2.9	
ML-2603A(주방용)	5.5 이하	3.1	
ML-2204(주방용)	5.5 이하	3.4	
ML-2305(세면용)	6.0 이하	3.5	
ML-2305(샤워용)	7.0 이하	5.1	
ML-FACO(주방용)	5.5 이하	3.0	

비고. 본 시험성적은 시료채취자(한국환경산업기술원 문성만)가 봉인한 시료의 성적임. 끝.