



시험성적서

1. 성적서번호 : CT16-075948
2. 의뢰자
 ○ 업체명 : (주)미릉이엔씨
 ○ 주소 : 경기도 광주시 곤지암읍 독고개길 136
3. 시험기간 : 2016년 07월 01일 ~ 2016년 07월 07일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : [대불이한개레버식온냉수혼합꼭지(세면샤워용)]ML-2307
6. 시험방법
 (1) KS B 2331:2013

7. 시험결과

1) [대불이한개레버식온냉수혼합꼭지(세면샤워용)] ML-2307

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
토수성능 - 세면	L/min	(1)	5.8	(24.3 ± 0.1) °C, (51 ± 1) % R.H.
토수성능 - 샤워	L/min	(1)	5.3	(24.3 ± 0.1) °C, (51 ± 1) % R.H.

---- 이 하 여 백 ----

확인	작성자 성명	배현철	기술책임자 성명	전수용
----	-----------	-----	-------------	-----

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2016년 07월 07일
 한국건설생활환경시험연구원장



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 032-460-5100
 결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5135