



Korea Testing Certification

# 시험 성적서

성적서 번호 : T2014-10275

회사명 : (주)미류이앤씨

대표자 : 김용문

주소 : 경기도 광주시 곤지암읍 독고개길 136

1. 시료명 : 수도꼭지

· 규격 및 형식 : /

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2014.10.31

4. 시험일자 : 2014.10.31 - 2014.11.04

5. 시험방법 : KS B 2331, KS D 6024

6. 시험결과 : 시험결과 참조

시험자 : 장세훈

장세훈

승인자 : 최완규

최완규

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2014 년 11 월 04 일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 435-862 경기도 군포시 흥안대로 29 (금정동)

TEL : 031-459-9701, FAX : 031-459-9711





Korea Testing Certification

## 시험결과

성적서 번호 : T2014-10275

| 시 료                                    | 토수 유량 (L/min) | 시험방법             |
|--|---------------|------------------|
| 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지<br>(세면용, 3102)   | 5.0           | KS B 2331 : 2013 |
| 벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지<br>(세면샤워용, 3101) | 4.5           |                  |

